TOČKOVNIK LETNI PREGLED GASILSKIH ENOT – GZC 2026, PGD _____

ORODIŠČE	**TOČKE V + IN -**	**Skupaj točk: 1000**
splošni nered v orodišču	- 30	
neurejena električna instalacija v orodišču (svetila, stikala)	- 20	
seznam z datumom registracije gas. vozil; če tega ni, se odbije	- 20	
seznam motornih brizgaln, električnih agregatov, potopnih črpalk, motornih žag, prezračevalnikov dima in morebitne druge opreme z navedbo njihovega pogonskega goriva (primer: bencin 95, dizel, elektrika) ter ID iz Vulkana; če tega ni, se odbije:	- 20	
seznam IDA in rezervnih jeklenk v sestavi (zap.štev., ID iz Vulkana, proizvajalec – tip, serijska številka, datum naslednjega servisa); če tega ni, se odbije	- 20	
seznam ročnih radijskih postaj (zap.štev., ID iz Vulkana, proizvajalec –tip, serijska številka); če tega ni, se odbije	- 20	
Spisek operativnih gasilcev**:** zaporedno številko, ID iz Vulkana, priimek, ime, funkcija v PGD, čin, stopnjo zdravniškega pregleda in do kdaj velja ta zdravniški pregled (dodatno lahko tudi druge informacije); če tega ni, se odbije	- 50	
GASILSKA VOZILA		
Za vsako vozilo, ki ni tehnično pregledano in ni podaljšana registracija, se odbije	- 100	
Za gasilski priklopnik, ki ni tehnično pregledan (na 4 leta), se odbije	- 50	
Za vsak zanemarjen akumulator se odbije	- 20	
Če signalne naprave in svetlobna telesa ne delujejo – za vsak primer	- 10	
Za vsako zanemarjeno in umazano vozilo	- 20	
Če vozilo ni redno servisirano – za vsak primer	- 50	
V primeru, da vozilo ne vžge oz. ni sposobno speljati v 5. min, se odbije	- 100	
Če v rezervoarju vozila manjka več kot 50 % goriva – za vsak primer	- 10	
Če v vsakem vozilu ni rezervnega goriva za stroje in naprave (vsaj 5 L za vsak tip goriva*). Izvzeta so vozila GVGP-1, GVM*	- 20	
OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA		
Za ustreznost opreme z veljavnimi predpisi se prišteje *(član komisije naključno izbere po en komplet osebne zaščitne obleke, škornjev, čelade, podkape in rokavic.*	**+ 100**	
Za vsak kos poškodovane, ne vzdrževane ali neočiščene opreme se odbije. (*Hitri pregled vse opreme)*	- 20	
Oprema ni pravilno skladiščena (gasilska omarica, garderoba), generalno se odbije	- 50	
MOTORNE BRIZGALNE IN ČRPALKE		
Za vsak kos zanemarjene in umazane opreme, se odbije	- 10	
Za vsak kos nedelujoče opreme, se odbije	- 30	
Če v rezervoarju manjka več kot 25 % goriva (za MB in črpalke, katere imajo gorivo), se za vsak primer odbije	- 10	

Če iz črpalk ni izpuščena voda, se za vsak primer odbije	- 20	
Če je v sesalni napravi emulzija ali umazanija, se za vsak primer odbije	- 20	
Če ni sita na sesalnem delu MB ali je le-to poškodovano, se za vsak primer odbije	- 10	
SKUPNA GASILSKA OPREMA		
Električne agregate, motorne žage, izpihovalce dima, potopne črpalke, ipd. je potrebno spraviti v tek v 5. minutah. V nasprotnem slučaju se za vsak primer odbije	- 20	
Za vsak nepregledan gasilni aparat, se odbije	- 5	
Če na tlačni cevi v vozilu ni imena društva, se za vsak primer odbije	- 5	
Če v rezervoarju naprave manjka več kot 25 % goriva, se za vsak primer odbije	- 10	
Če gasilske lestve niso ustrezno – zakonsko (veljavni zapisnik pregleda in potrdilo) pregledane, se za vsak tip lestve odbije.	- 20	
Če gasilske lestve niso ustrezno vzdrževane (gibljivi deli, tekstilni deli,… se za vsak primer odbije	- 10	
Društvo nima tipizirane lestve po GZS	- 70	
Gasilski pozicijski pasovi. Pregled velja za **VSE** pasove v vozilih ali pasove, kateri so osebno zadolženi gasilcu. Pasovi ne smejo biti starejši od 10 let. V nasprotnem primeru se za vsak primer odbije 20 točk.	- 20	
PREGLED IDA		
Če IDA ni vnesen v VULKAN (ID mora biti v Vulkanu), po primeru	- 20	
Če IDA ni ustrezno pregledan (Nosilec in posoda), po primeru	- 20	
Če IDA ni ustrezno očiščen(nosilec, posoda, maska), po primeru	- 10	
Če kompozitna tlačna posoda nima tekstilne zaščite, po primeru	- 5	
Če v tlačni posodi ni vsaj 270 bar, po primeru	- 10	
Če se na minutnem testu izkaže da IDA ne zadržuje tlaka, po primeru	- 10	
Če piščalka ne deluje med 50 in 60bar, po primeru	- 10	
OPREMA PRVA POMOČ		
Če oprema za PP ni v ustrezni torbi, nahrbtniku, po primeru	- 10	
Če v torbi ni minimalne potrebne in veljavne (sterilne) oprema za PP, (veljavnost se gleda pri prvih povojih in gazah ter tisti vsebini, ki je v neposrednem stiku z rano, poškodbo), se odbije	- 50	
ZDRAVNIŠKI PREGLEDI OPERATIVNIH GASILCEV		
Za vsakega v VULKAN vpisanega operativnega člana PGD, ki nima opravljenega ustreznega zdravniškega pregleda (vsaj 4. člen) se odbije	- 50	
OE PGD ima vse operativce zdravniško pregledane	**+ 100**	
Število vpisanih operativnih gasilcev na dan 10.12.2025:		
Število zdravniških pregledov po 4. členu:		
Število zdravniških pregledov po 5. členu:		
	SKUPAJ TOČK	

ELEKTRO AGREGATI, ELEKTRO PODALJŠKI, PRCD STIKALA		
Elektro agregat (naziv – tip, moč, ali je DIN)		
Elektro podaljšek (naziv – tip, število, presek kablov, zaščita)		
PRCD Stikala (tip, število, stanje)		

OPOMBE:

DATUM:

PREGLEDNIK GZC: POVELJNIK PGD: