NAVODILO ZA LETNI PREGLED GASILSKIH ENOT – GZC 2026

OCENJEVANJE

Osnova za ocenjevanje je 1000 točk. Končni rezultat dobimo s prištevanjem dodatnih in odštevanjem točk od osnovnih 1000 točk. Najboljši rezultat doseže PGD z največ skupno zbranimi točkami. Ocenjevanje se opravi po tem pravilniku. V času pregleda se piše zapisnik oziroma točkovnik v elektronski obliki, katerega PGD prejmejo prav tako v elektronski obliki. GZ izvede zaključno poročilo najkasneje v roku enega meseca ter z njim seznani poveljstvo in UO GZ.

NAVZOČNOST

Na dan ocenjevanja morajo biti v gasilskem domu prisotni sledeči člani: poveljnik ali namestnik poveljnika, orodjar in strojnik. V kolikor kdo nima časa se na nivoju PGD poišče ustrezno zamenjavo. Ustrezno z predhodnimi navodili se mora pripraviti določeno opremo tako, da se jo ob pregledu lahko enostavno zažene ter pregleda. Prav tako je potrebno pripraviti vso dokumentacijo in dokazila (servisi, certifikate in SLO navodila za osebno zaščitno opremo, potrdilo o pregledu lestve,… itd.)

1. PREGLED GASILSKEGA DOMA – ORODIŠČA

Če je bila gasilska enota PGD do 24 ur pred ocenjevanjem na intervenciji, se orodje in oprema, ki je bila pri tem uporabljena in je v neurejenem stanju, oceni kot urejena.

- Za splošni nered v orodišču se odbije: **30 točk**
- Za neurejeno električno instalacijo v orodišču (svetila, stikala) se odbije: **20 točk**
- Na vidnem mestu garaže ali poveljniške sobe mora biti seznam z datumom registracije gasilskih vozil; če tega ni, se odbije: **20 točk**
- Na vidnem mestu garaže ali poveljniške sobe mora biti seznam motornih brizgaln, električnih agregatov, potopnih črpalk, motornih žag, prezračevalnikov dima in morebitne druge opreme z navedbo njihovega pogonskega goriva (primer: bencin 95, dizel, elektrika) ter ID iz Vulkana; če tega ni, se odbije: **20 točk**
- Na vidnem mestu garaže ali poveljniške sobe mora biti seznam IDA in rezervnih jeklenk vsestavi (zap.štev., ID iz Vulkana, proizvajalec – tip, serijska številka, datum naslednjega servisa); če tega ni, se odbije: **20 točk**
- Na vidnem mestu garaže ali poveljniške sobe mora biti seznam ročnih radijskih postaj (zap.štev., ID iz Vulkana, proizvajalec –tip, serijska številka); če tega ni, se odbije: **20 točk**
- Na vidnem mestu v garaže ali poveljniške sobe mora biti obešen spisek operativnih gasilcev; če tega ni, se odbije: **50 točk**

Navedeni izobešeni **spiski morajo biti redno ažurirani in sicer najkasneje na datum, ki je 5 dni pred napovedanim datumom ocenjevanja PGD** ter podpisani s strani poveljnika ali skrbnika opreme (orodjar, strojnik, …) PGD.

Spisek operativnih gasilcev mora zajemati naslednje podatke**: zaporedno številko, ID iz Vulkana, priimek, ime, funkcija v PGD, čin, stopnjo zdravniškega pregleda in do kdaj velja ta zdravniški pregled (dodatno lahko tudi druge informacije).** Spisek mora biti redno ažuriran in sicer najkasneje na datum, ki je 5 dni pred napovedanim datumom ocenjevanja PGD ter podpisan s strani poveljnika PGD.

2. PREGLED GASILSKIH VOZIL

Gasilska vozila morajo biti registriranja in redno vzdrževana. V njih je nameščena predpisana in delujoča gasilsko reševalna oprema. Gasilska vozila morajo biti v gasilski garaži pripravljena za izvoz na intervencijo.

- Za vsako vozilo, ki ni tehnično pregledano in ni podaljšana registracija, se odbije: **100 točk** *Izvzeta so vozila, ki niso registrirana in zavarovana s pristankom OGP.*
- Za gasilski priklopnik, ki ni tehnično pregledan (na 4 leta), se odbije: **50 točk**
- Če signalne naprave in svetlobna telesa ne delujejo – za vsak primer se odbije: **10 točk**
- Za zanemarjeno in / ali umazano vozilo – za vsak primer se odbije: **20 točk**
- Če vozilo ni redno servisirano – za vsak primer se odbije: **50 točk**
- V primeru, da vozilo ne vžge oz. ni sposobno speljati v 5. min, se odbije: **50 točk**
- Če v rezervoarju vozila manjka več kot 50 % goriva – za vsak primer se odbije: **10 točk**
- Če v vozilu ni rezervnega goriva za stroje in naprave (vsaj 5 L za vsak tip goriva) se za vsak primer odbije: **20 točk** *Izvzeta so vozila GVGP-1, GVM*

3. PREGLED OSEBNE ZAŠČITNE OPREME

Društvo mora skrbeti za osebno zaščitno opremo operativnih gasilcev. Zaščitna oprema (obleka, čelada, škornji, rokavice, pas, podkapa, ...) mora ustrezati predpisanim standardom in mora biti ustrezno očiščena ter hranjena (gasilske omarice, garderoba). **Preglednik naključno izbere dve omarici ter pregleda ustreznost OVO z veljavnimi predpisi.**

- Za ustreznost opreme z veljavnimi predpisi (certifikat in SLO navodila) se prišteje: **100 točk**
- Za vsak kos poškodovane, ne vzdrževane ali neočiščene opreme se odbije: **20 točk**
- Oprema ni pravilno skladiščena (gasilska omarica, garderoba), odbije se **50 točk.**

4. MOTORNE BRIZGALNE IN ČRPALKE

Motorne brizgalne in črpalke (potopne, muljne,…) zahtevajo skrbno ravnanje. **Preglednik naključno izbere eno napravo ter preizkusi delovanje.**

- Za zanemarjeno in umazano opremo, se za vsak primer odbije: **10 točk**
- Če ne deluje, se za vsak primer odbije: **30 točk**
- Če v rezervoarju manjka več kot 25 % goriva se za vsak primer odbije: **10 točk**
- Če iz črpalk ni izpuščena voda – se za vsak primer odbije: **20 točk**
- Če je v sesalni napravi emulzija ali umazanija – se za vsak primer odbije**: 20 točk**
- Če ni sita na sesalni odprtini MB ali je le-to poškodovano – se za vsak primer odbije: **10 točk**

5. SKUPNA GASILSKA OPREMA

Električne agregate, motorne žage, izpihovalce dima, potopne črpalke, ipd. je potrebno spraviti v tek v 5. minutah. **Preglednik naključno izbere eno napravo ter preizkusi delovanje.**

- V nasprotnem slučaju se za vsak primer odbije: **20 točk**
- Za vsak nepregledan gasilni aparat se odbije: **10 točk**
- Če na tlačni cevi v vozilu ni imena društva – za vsak primer, se odbije: **5 točk**
- Če v rezervoarju naprave manjka več kot 25 % goriva – za vsak primer, se odbije: **10 točk**
- Če gasilske lestve niso ustrezno pregledane – za vsak tip lestve, se odbije: **20 točk**
- Če gasilske lestve niso ustrezno vzdrževane (gibljivi deli, tekstilni deli..) – za vsak primer, se odbije: **10 točk**

- Če društvo nima ustrezne tipizirane lestve po GZS se odbije **70 točk**
- Gasilski pozicijski pasovi, neskladni z veljavnimi predpisi. Pasovi ne smejo biti starejši od 10 let, toliko je tudi predpisana življenjska doba - za vsak primer se odbije **20 točk.**
  *Pregled velja za **VSE** pasove v vozilih ali pasove, kateri so osebno zadolženi gasilcu.*

6. PREGLED IDA

IDA je zelo pomemben varnostni element za uspešno, varno in zdravo posredovanje operativnih gasilcev. Zato mora biti vedno vzdrževanj in pregledan. **Preglednik naključno izbere en IDA ter preizkusi delovanje.**

- Če IDA niso vneseni v VULKAN (na spisku ID iz Vulkana) se za vsak primer odbije: **20 točk**
- Če IDA ni ustrezno pregledan (nosilec in tlačna posoda) se za vsak primer odbije: **20 točk**
- Če IDA ni ustrezno očiščen (nosilec, tlačna posoda, maska) se za vsak primer odbije: **10 točk**
- Če kompozitna tlačna posoda nima tekstilne prevleke se za vsak primer odbije**: 5 točk**
- Če v tlačni posodi IDA ni več kot 270 bar se za vsak primer odbije**: 10 točk**
- Če se pri minutnem testu izkaže da IDA ne zadržuje tlaka se za vsak primer odbije: **10 točk**
- Če piščalka ne deluje se za vsak primer odbije**: 10 točk**

7. ZDRAVNIŠKI PREGLEDI GASILCEV OPERATIVCEV

Vsi operativni gasilci morajo imeti opravljen vsaj zdravniški pregled po 4. členu. Gasilci, ki opravljajo najzahtevnejša dela pa zdravniški pregled za najzahtevnejša dela po 5. členu (veljavnost 3 leta**). Ocenjuje se na podlagi izpisa iz Vulkana, kateri je napravljen 5 dni pred napovedanim pregledom – na dan pregleda se lahko popravi število, če je to izkazano z vpisom v Vulkan.**

- Za vsakega v VULKAN vpisanega operativnega člana PGD, ki nima opravljenega ustreznega zdravniškega pregleda (vsaj 4. člen) se odbije: **50 točk**
- V kolikor ima OE PGD vse operativce zdravniško pregledane se jim prišteje: **100 točk**

8. PREGLED TORB OZIROMA NAHRBTNIKOV ZA PP

Oprema za PP ki jo imamo s seboj je v prvi vrsti namenjena nam, gasilcem, zato jo smatramo za zelo pomemben del naše opreme. **Veljavnost se gleda pri prvih povojih, gazah ter tisti vsebini, ki je v neposrednem stiku z rano, poškodbo.**

- Če oprema za PP ni spakirana v ustrezni torbi ali nahrbtniku se za vsak primer odbije: **10** točk
- Če v torbi PP ni minimalne potrebne ter veljavne opreme (glede na priporočila ali smernice, katere so bile določene s strani GZ) se odbije **50** točk

9. PREGLED ELEKTRO PODALJŠKOV, PRCD STIKAL, ELEKTRO AGREGATOV

Informativno se letos pobira podatke o elektro agregatih (tip, nazivna moč, DIN), elektro podaljških (število, tip, presek kabla, zaščita) ter stanju PRCD stikal.

Ivanje selo, 20.11.2026

Poveljnik GZ Cerknica

Klemen Purkart, VGČ II.